

コンデンサ引はずし電源装置

作成: 2019年10月1日
日新電機株式会社
システム装置事業部

形式	定格					外形図	適用遮断器	
	入力電圧	周波数	充電電圧	コンデンサ容量	昇圧単巻変圧器			
TRC-12	AC200V	50/60	DC600V	400 μ F \times 1	220/440V 100VA	ES-100294	DRH-11、DRH-21、GH-11、GRH-11、IRH-11、 GORL-50B、GOR-70B、JORL-11、KORL-11、 KOR-15、KOR-22、SOR-15、SORL-11、DM-31 以上1台用	
TRC-12B						ES-100300		
TRC-14				200 μ F \times 1		ES-13751		GORH-25B、GORL-21 1台用
TRC-21			DC250V	300 μ F \times 4		ES-100293	C-2、C-4、DH-21、DH-31、DH-13、 DOH-11(DH-12)、DM-21、DMV-21 4台用	
TRC-21B						ES-100299		
TRC-22				300 μ F \times 2			ES-100292	C-2、C-4、DH-21、DH-31、DH-13、 DOH-11(DH-12)、DM-21、DMV-21 2台用
TRC-22B							ES-100297	
TRC-23				300 μ F \times 1			ES-100291	C-2、C-4、DH-21、DH-31、DH-13、 DOH-11(DH-12)、DM-21、DMV-21 1台用
TRC-23B							ES-100298	

※形式末尾の記号Bは配電箱収納の場合でネオンランプが別付のものを表す