

素子形式	UOR-70	器具番号		製造番号	
------	--------	------	--	------	--

1. 動作値

要素	整定値	測定値	判定基準
51G	0.1 A	A	整定値の±5%以内
	0.2 A	A	
	0.5 A	A	
	0.75 A	A	
	1.0 A	A	

2. 動作時間

電流整定：最小 入力0→200%にて

要素	測定値	判定基準
51GT	ms	200 ms 以内

備考

(注) n は任意の整定における最大時間整定に対する百分率

