

素子形式	UPR-11	器具番号		製造番号	
------	--------	------	--	------	--

1. 動作値

要素	整定値	測定値	判定基準
47	V	V	整定値の±5%以内
	V	V	
	V	V	
	V	V	

2. 動作時間

電圧整定:最大 定格電圧 → 整定値 × 70%

要素	測定値	判定基準
47T	s	() s ± 5%

欠相 定格電圧(3相) → 1相を欠相させる

要素	測定値	判定基準
欠相	s	() s ± 5%

反相 定格電圧(3相) → 2相を逆相にする

要素	測定値	判定基準
反相	s	() s ± 5%

備考