

素子形式	UUR-30	器具番号		製造番号	
------	--------	------	--	------	--

1. 動作値

要素	整定値	測定値	判定基準
27	V	V	整定値の±5%以内
	V	V	
	V	V	
	V	V	
	V	V	

2. 動作時間

電圧整定：最大 定格値 → 整定値 × 70%

要素	整定値	測定値	判定基準
27T	(最小整定) s	s	各整定値で最大目盛値に対し $\pm \left\{ \frac{5}{2} \left(1 + \frac{n}{100} \right) \right\} \% \text{以内}$ ※詳細判定は備考欄参照
	(最大整定) s	s	

備考

(注1) nは任意の整定における最大時間整定に対する百分率

(注2) 算出誤差値が50ms以下の場合は±50ms以内とする。