

素子形式	UVR-H1	# No.		製造番号	
1. 動作値					
要素	整定	動作値	[判定基準]		
59	120V	V	±2%以内		
2. 動作時間					
要素	整定	動作値	[判定基準]		
59	5 s	s	±5%以内		
素子形式	UAX-H2	# No.		製造番号	
1. シーケンス確認					
				結果	